

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Вещевская основная
общеобразовательная школа»
188902, Ленинградская область,
Выборгский район, посёлок Вещево,
ул. Воинской Славы, д.2
тел/факс: (81378) 67-348
E-mail: vesh47@mail.ru
11.09.2025г. № 77
на № _____ от _____

Руководителям обществ,
предприятий и учреждений,
индивидуальным
предпринимателям.

Запрос предоставлений
ценовой информации.

Уважаемые поставщики!

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вещевская основная общеобразовательная школа», именуемое в дальнейшем Учреждение, планирует осуществить закупку у единственного поставщика, при которой победителем признаётся участник, предложивший наиболее низкую цену для заключения договора на разработку проектно-сметной документации на установку системы оповещения и управления эвакуацией людей на объекте в целях обеспечения антитеррористической защищённости.

В целях исполнения требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» прошу в срок до 20 сентября 2025 года направить на адрес электронной почты vesh47@mail.ru предложения условий и цены.

Срок выполнения работ: с даты заключения договора в течение 30 (тридцать) календарных дней.

Форма, срок и условия оплаты: оплата производится в рублях РФ безналичным расчётом на основании представленного исполнителем счёта в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта на оказание услуг/выполнение работ. Выплата аванса не предусмотрена.

Адрес объекта: Ленинградская обл., Выборгский район, п. Вещево, ул. Воинской Славы, д. 2 и д.10А.

Исполнитель должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим оказание услуг/выполнение работ, являющихся предметом закупки.

Ответы на настоящий запрос должны однозначно определять цену единицы работ, услуг и общую цену на условиях, указанных в настоящем запросе, срок действия предлагаемой цены, расчёт такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Сведения об ответственном должностном лице, осуществляющем сбор ценовой информации:

директор МБОУ «Вещевская ООШ» Ульянец Ирина Алексеевна, номер телефона 8(81378)67348, e-mail: vesh47@mail.ru.

Проведение настоящей процедуры сбора ценовой информации не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств Учреждения.

Приложение: техническое задание.

Директор МБОУ «Вещевская ООШ»



И.А.Ульянец

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка проектно-сметной документации на монтаж системы оповещения и управления эвакуацией для антитеррористической безопасности в зданиях МБОУ «Вещевская ООШ»

1.ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ УСЛУГ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации 71.12.12.190	усл. ед.	1

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования	
1.	2.	3.	
I	Контактная информация о заказчике:		
1.1	Организация/Заказчик	МБОУ «Вещевская ООШ»	
1.2	Ответственное лицо	Директор Ульянец Ирина Алексеевна	
1.3	Район /город/ строительства	Ленинградская область, Выборгский район, п. при ж/д ст. Вещево	
1.4	Координаты для связи	Тел./Факс:	8(81378)67348
		E-mail:	vesh47@mail.ru
		Почтовый адрес:	188902, Ленинградская область, Выборгский р-н, п. при ж/д ст. Вещево, ул. Воинской Славы, д.2
II	Общие сведения/Основные данные:		
2.1	Сведения об объекте	Объекты образования:	
2.2	Расположение объекта	188902, Ленинградская область, Выборгский р-н, п. при ж/д ст. Вещево, ул. Воинской Славы, д.2 188902, Ленинградская область, Выборгский р-н, п. при ж/д ст. Вещево, ул. Воинской Славы, д.10А (На каждый объект (адрес) проектно-сметная документация оформляется отдельным документом)	
2.3	План расположения помещений	Согласно техническому паспорту	
2.4	Сроки начала и окончания работ	Сроки выполнения работ: со дня заключения договора в течение 30 календарных дней	
2.5	Цель проектирование	Результатом выполнения работ является получение Заказчиком проектно-сметной документации системы оповещения и управления эвакуацией для антитеррористической безопасности в зданиях МБОУ «Вещевская ООШ», соответствующей требованиям действующих нормативных документов.	
2.6	Содержание и объем выполняемых работ	1.1. Проведение предпроектного обследования объекта силами Исполнителя совместно с представителями Заказчика. 1.2. Разработка проектно-сметной документации (далее — ПД) системы	

		оповещения антитеррористической безопасности в зданиях МБОУ «Вещевская ООШ». 2. При разработке проектно-сметной документации следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству и ведомственными и прочими документами, предоставляемыми Заказчиком. 3. Проектно-сметная документация на монтаж системы оповещения антитеррористической безопасности в зданиях МБОУ «Вещевская ООШ» должны быть выполнены отдельно для каждого здания по согласованию с Заказчиком.
2.7	Технические требования к проектируемым системам	• СОУЭ должна быть автономной, позволять осуществлять оперативное информирование лиц, находящихся на объекте; • наличие источника бесперебойного питания, который обеспечит сохранение работоспособности при отключении основного питания; • должны предусматриваться алгоритмы по безопасной эвакуации либо противодействию преступным действиям; • мощность оповещателей должна обеспечивать уровень, превосходящий уровень шума, но не более 120 дБ. Оповещатели не должны иметь регуляторов громкости. Звуковое воспроизведение частот 200-5000 Гц; • СОУЭ должна обеспечивать трансляцию речевых сообщений, передаваемых персоналом через микрофон, либо автоматическое воспроизведение заранее записанных сообщений; • отработка конкретных действий при трансляции таких сообщений рекомендуется осуществлять в рамках проведения учений и тренировок, с учетом индивидуальных особенностей объекта, а также в зависимости от обстоятельств предполагаемой ЧС; • оповещатели необходимо располагать на расстоянии 2,3 м от уровня пола и 150 мм от потолка до верхней части оповещателя; • размещение средств управления и резервного электропитания осуществлять в специально отведенном помещении.
2.8	Исходные данные для проектирования	1. Проектирование осуществляется на основании технических паспортов зданий. 2. Приборы управления, контроля и индикации установок разместить в помещении рядом с постом дежурного персонала (по согласованию с Заказчиком). 3. Исходные данные, необходимые для выполнения работ, предоставляет Заказчик.
2.9	Требования к проектно-сметной документации	Проектно-сметная документация на установку системы оповещения и управления эвакуацией антитеррористической безопасности в зданиях МБОУ «Вещевская ООШ» должны быть выполнены отдельно для каждого этажа по согласованию с Заказчиком. Проектно-сметная документация должна быть представлена по каждому зданию отдельно в 2 экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре — в электронном виде. Состав и содержание документации должны соответствовать требованиям статьи 48 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ и постановления от 16.02.2008 № 87. При оформлении документации учесть требования ГОСТ Р 21.101-2020 и ГОСТ Р 21.703-2020., ГОСТ Р 59633-2021. <u>В составе документации должно быть отражено следующее:</u> - Основание для разработки документации. - Краткая характеристика защищаемого объекта. - Описание основных технических решений, принятых в проекте. - Спецификация основного оборудования. - Подробное описание функционирования по подсистемам. - Расчет параметров электропитания и резервирования. - Структурные схемы подсистем и систем. - Планы размещения оборудования и линий связи. - Схемы внешних соединений. - Схемы подключения оборудования. - Схемы соединений в шкафах и коробках соединительных. - Чертежи размещения оборудования.

		<u>Требования к проектно-сметной документации:</u> Проектно-сметная документация предоставляется в формате программы ГРАНД-Смета в текущих ценах. К проектно-сметной документации приложить конъюнктурную таблицу на материалы и оборудование. Единицы измерений в проектно-сметной документации должны быть представлены в международной системе единиц. Прием-передача документации между Заказчиком и Исполнителем производится по акту приема-передачи с указанием состава и количества экземпляров документации. При внесении изменений и дополнений в порядке согласования документации Исполнитель оформляет и прикладывает к акту лист регистрации изменений. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 1 год с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. Системы должны обеспечивать непрерывную круглосуточную работу;
2.10	Дополнительные условия	Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за ненадлежащее составление и разработку проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные в процессе производства работ на объектах, для которых разрабатывалась данная проектно-сметная документация. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение требований в области охраны труда, техники безопасности, экологической и пожарной опасности. Подрядчик несет ответственность за коммерческие потери (убытки), понесенные Заказчиком по вине Подрядчика.

Контрактный управляющий



И.А.Ульянец